

**תעודת בדיקה מספר 7352313750/א**

תעודה זו מחליפה ומתקנת את התעודה הקודמת שמספרה 7352313750 בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג 1953

**פרטי ההזמנה:**

**שם המזמין:** גולד חש אש בע"מ  
**כתובת:** אליקים 5 פתח תקוה  
**תאריך ההזמנה:** 13.02.2023  
 הדוגמה נטלה ע"י בא כוח המזמין

**בדיקה של:**

יחידת בקרה אנלוגית לגילוי וכיבוי אש מדגם Goldex GFPAM מתוצרת חברת גולד חש אש בע"מ גרסת תוכנה 1.0.1.25 (גרסת תיכנות 1.2)  
 בדיקת השלמה ל תעודתנו מספר 9712323583 לאחר שינוי במעטפת ובגודל מעגל הראשי .

**מהות הבדיקה:**

לבדוק התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 1220 חלק 2: "מערכות גילוי אש: יחידות בקרה" אוקטובר 2014.

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.	מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בת תקן	תעודה זו מכילה 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו
---	---------------------------------------	---

**1: כללי**

הובאה לבדיקה ע"י המזמין יחידת בקרה אנלוגית לגילוי אש מדגם Goldex GFPAM מתוצרת חברת גולד חש אש בע"מ. מעטה של יחידת הבקרה עשויה מחומר טרמופלסטי. יחידת הבקרה כוללת ספק כוח מדגם LRS-100-24 ( 4.5 אמפר 24 וולט ) מתוצרת MEAN WELL .

**2: מסקנה**

מערכת שנבדקה מתאימה לדרישות סעיפי התקן שנבדקו .

**3: הערה:**

כל אחד מהמוצאים של NAC מספק מתח 24 וולט עד 1.4 אמפר.

תאריך הדפסת המסמך: 28.03.2023

שם החותם: כורש עמר  
 תפקידו: מהנדס בכיר


שם החותם: אלברט אזולאי  
 תפקידו: ראש ענף מערכות גילוי אש

תעודת בדיקה מספר 7352313750/א

דף מספר 2 מתוך 2 דפים

**4. תאור מורחב של המוצר:**

להלן תמונות חיצוניות ופנימיות של יחידת הבקרה:



תמונות יחידת הבקרה